

平成30年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m ³ N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)								
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値						
4月	0	0	0.02	21	19	50	6	5	50	54	44	100	3	1	30	970	971	850	165	165	200						
5月	0	0		23	23		9	9		62	63		3	1		984	978		165	165							
6月	0	0		23	23		10	10		43	46		3	1		960	964		165	165							
7月	0	0		22	23		10	11		40	42		3	1		943	944		165	165							
8月	0	0		22	21		8	9		56	41		4	1		934	939		165	165							
9月	0	-		22	-		8	-		50	-		3	-		971	-		165	-							
10月																											
11月																											
12月																											
1月																											
2月																											
3月																											

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)しています。