

## 令和6年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		塩化水素 (ppm)		硫黄酸化物 (ppm)		窒素酸化物 (ppm)		一酸化炭素 (ppm)		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
5月2日	6月4日	1号	<0.001	管理値	15	管理値	14	管理値	62	管理値	1	管理値	0.048	管理値
6月7日	7月8日	2号	<0.001	0.02	17	50	9	50	52	100	<1	30	0.0083	0.1
		1号		管理値		管理値		管理値		管理値		管理値		管理値
		2号		0.02		50		50		100		30		0.1

※ 測定位置は煙突（測定口）