

# 令和8年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		塩化水素 (ppm)		硫黄酸化物 (ppm)		窒素酸化物 (ppm)		一酸化炭素 (ppm)		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
		1号		管理値		管理値		管理値		管理値		管理値		管理値
		2号		0.02		50		50		100		30		0.1
		1号		管理値		管理値		管理値		管理値		管理値		管理値
		2号		0.02		50		50		100		30		0.1

※ 測定位置は煙突（測定口）