令和7年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん (g/㎡N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃焼温度(℃)			集じん器入口温度(℃)		
	1号炉	2号炉	管理值	1号炉	2 <del>号</del> 炉	管理值	1号炉	2 <del>号</del> 炉	管理值	1号炉	2号炉	管理值	1号炉	2 <del>号</del> 炉	管理值	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理值
4月	_	0		_	13	50	_	6	50	_	61	100	_	1	30	_	987		_	165	-
5月																		850			
6月																					
7月																					
8月																					
9月			0.02																		200
10月			0.02																		] 200
11月																					
12月																					
1月																					
2月																					
3月																					

<sup>※1</sup> 各数値は連続測定による月平均値です。

<sup>※2</sup> 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(8~10月)にて排出しています。